



Архангельский филиал
публичного акционерного общества
«Россети Северо-Запад»

СОГЛАСОВАНО

Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области

(подпись) Д.Н. Поташев
06 сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала АО «СО ЕЭС»
Архангельское РДУ

(подпись) К.И. Феденюк
02 сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора -
директор Архангельского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

(подпись) А.Л. Кашин
09 сентября 2021 г.

ВЫПИСКА
из Графика временного отключения потребления на 2021/2022 гг.
по Архангельскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» на территории Архангельской области

№ п.п.	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Вторичный получатель команд ООО «АСК»														
1	Смешанная нагрузка, резервное питание ВОС	ПС 110 кВ СЦБК	ф.29	ОП	20				0,923						
2	Смешанная нагрузка, КНС	ПС 110 кВ СЦБК	ф.5	ОП	20				0,955						
3	Смешанная нагрузка, КНС	ПС 110 кВ СЦБК	ф.79	ОП	20				0,197						
4	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.12	ОП	30				0,002						
5	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.127,яч.216,яч.129	ОП	30				1,202						
6	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.13,яч.218	ОП	30				0,063						
7	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.15,яч.214	ОП	30				4,354						
8	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.17, яч.210	ОП	30				0,122						
9	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.220	ОП	30				0,063						
10	Производство	ПС 110 кВ АТНК	яч.226	ОП	30				0,017						
ИТОГО:						0,000	0,000	0,000	7,898	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. по Архангельскому энергорайону:						0,000	0,000	0,000	7,898	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. по Котласскому энергорайону:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32,2 °С)

Первый заместитель директора - Главный инженер
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

(подпись)

О.А. Козлов

Выписка верна:
Ведущий инженер службы электрических режимов

С.В. Бусыгин