

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенас), кВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям. Кварт.	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенас), кВт*ч	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)								
1	ООО "АСК"	ТП	КТП	6 (6.3)	18,25 2020.01.01	00,25 2020.01.02	В	6	ТП 6 кВ	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	920		01.2020-	3.4.12.5	4.13	1	5520
2	ООО "АСК"	ТП	ТП СЦБК	110	02,38 2020.01.05	05,30 2020.01.05	В	2,866	ТП 110 кВ СЦБК	17	0	17	0	0	12	0	10	2	5	8500		02.2020-01	3.4.7.4	4.13	1	24361	
3	ООО "АСК"	ТП	ТП ЖДЦ	6 (6.3)	07,20 2020.01.07	20,20 2020.01.07	В	13	ТП 6 кВ ТП ЖДЦ	4	0	4	0	4	0	0	4	0	0	870		03.2020-01	3.4.7.4	4.13	1	11310	
4	ООО "АСК"	ТП	ТП246	10 (10.5)	09,56 2020.01.13	10,47 2020.01.13	В	0,85	ТП 10 кВ ТП 247	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	120		03.20-01	3.4.9.1		0	102	
5	ООО "АСК"	ТП	ТП 25	6 (6.3)	09,00 2020.02.07	13,13 2020.02.07	П	4,216	ТП 6 кВ	8	8	8	0	0	8	0	2	6	0	10					1	42,16	
6	ООО "АСК"	ТП	ПС5 РП6	6 (6.3)	15,24 2020.02.19	16,10 2020.02.19	В	0,766	РП 6 кВ	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	85		01.20-02	3.4.9.1		0	65,11	
7	ООО "АСК"	ТП	КТП "Ильма"	6 (6.3)	09,30 2020.02.22	11,15 2020.02.22	П	1,75	ТП 6 кВ КТП "Ильма"	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	260					1	455	
8	ООО "АСК"	ТП	ТП ЖДЦ	6 (6.3)	09,00 2020.03.03	16,03 2020.03.03	П	7,05	ТП 6 кВ	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	50					1	352,5
9	ООО "АСК"	ТП	КТП ТРЦ "Макси"	10 (10.5)	00,30 2020.03.11	04,00 2020.03.11	П	3,5	ТП 10 кВ КТП ТРЦ "Макси"	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	408					1	1428
10	ООО "АСК"	ТП	КТП "Ильма"	6 (6.3)	10,00 2020.03.16	11,10 2020.03.16	П	1,166	ТП 6 кВ КТП "Ильма"	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	232					1	270,512
11	ООО "АСК"	ТП	КТПН-10/400	10 (10.5)	13,48 2020.03.19	16,05 2020.03.19	В	2,283	ТП 10кВ КТПН-10/400	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	11		01.20-03	3.4.8	4.21	0	25,113
12	ООО "АСК"	ТП	КТП 540	10 (10.5)	08,45 2020.03.25	10,07 2020.03.25	В	1,366	ТП 10 кВ КТП 540	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	95		02.20-03	3.4.10	4.17	0	129,77
13	ООО "АСК"	ТП	ТП БОПС РУ 8	35	09,00 2020.03.28	15,40 2020.03.28	П	6,666	ТП 35 кВ БОПС	8	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	300					1	1999,8
14	ООО "АСК"	ТП	ТП 101	10 (10.5)	05,35 2020.04.12	07,00 2020.04.12	В	1,416	ТП 10 кВ	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	149		01.20-04	3.4.9.1		0	210,984
15	ООО "АСК"	ТП	КТПН СНТ "Север"	10 (10.5)	09,00 2020.04.17	16,00 2020.04.17	В	7	ТП 10 кВ СНТ Север	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	104		02.20-04	3.4.9.1		0	728
16	ООО "АСК"	ТП	КТПН СНТ "Беломор "	10 (10.5)	09,00 2020.04.17	16,00 2020.04.17	В	7	ТП 10 кВ СНТ Беломор	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	204		03.20-04	3.4.9.1		0	1428
17	ООО "АСК"	ТП	КТП 478	6 (6.3)	07,00 2020.04.23	14,30 2020.04.23	П	7,5	ТП 6 кВ КТП478	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	7					1	52,5
18	ООО "АСК"	ТП	ТП 568	10 (10.5)	17,45 2020.05.03	18,28 2020.05.03	В	0,716	ТП 10 кВ	13	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	292		01.20-05	3.4.7.4	4.13	1	209,072
19	ООО "АСК"	ТП	РП6	6 (6.3)	11,30 2020.05.05	12,37 2020.05.05	В	1,116	РП 6 кВ	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	297		02.20-05	3.4.9.1		0	331,452
20	ООО "АСК"	ТП	РП6	6 (6.3)	23,45 2020.05.21	01,30 2020.05.22	В	1,75	РП 6 кВ	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	297		03.20-05	3.4.9.1		0	519,75
21	ООО "АСК"	ТП	ТП12	6 (6.3)	20,48 2020.06.19	04,39 2020.06.20	В	7,85	ТП 6 кВ	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	30		01.20-06	3.4.8	4.9	0	235,5
22	ООО "АСК"	ТП	ПС68	10 (10.5)	04,54 2020.06.21	07,30 2020.06.21	В	2,6	ПС 10кВ	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	360		02.20-06	3.4.9.1		0	936	
23	ООО "АСК"	ТП	ТП12	6 (6.3)	22,00 2020.07.13	23,40 2020.07.13	В	1,666	ТП 6 кВ	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	50		01.20-07	3.4.8	4.4	0	83,3
24	ООО "АСК"	ТП	ПС79 фидер 19	6 (6.3)	09,32 2020.07.19	11,01 2020.07.19	В	1,483	ПС 6 кВ	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	85		02.20-07	3.4.1		1	126,055

25	ООО "АСК"	ТП	РП26	10 (10.5)	09,22 2020.08.03	13,09 2020.08.03	П	3,783	ТП10 кВ в	1	0	10	0	1	9	0	0	1	9	0	125				1	472,875	
26	ООО "АСК"	ТП	ПС71	6 (6.3)	15,29 2020.08.25	00,10 2020.08.26	В	8,683	ТП 6 кВ ПС71	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	1	200		01.20-08	3.4.8	4.4	0	1736,6
27	ООО "АСК"	ТП	РП26	10 (10.5)	09,35 2020.08.31	23,59 2020.08.31	В	14,4	ТП10 кВ в РП №26	1	0	10	0	1	9	0	0	1	9	0	125		02.20-08	3.4.8	4.4	0	1800
28	ООО "АСК"	ТП	РП26	10 (10.5)	00,01 2020.09.01	18,03 2020.09.03	В	66,033	ТП10 кВ в	1	0	10	0	1	9	0	0	1	9	0	140		01.2020-	3.4.8	4.4	0	9244,62
29	ООО "АСК"	ТП	ТП 53	6 (6.3)	20,57 2020.09.17	15,00 2020.09.18	В	18,05	ТП 6 кВ	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	50		02.2020- 09	3.4.7.4	4.14	1	902,5
30	ООО "АСК"	ТП	РП26	10 (10.5)	20,05 2020.09.21	20,30 2020.09.21	В	0,416	ТП10 кВ в РП №26	1	0	10	0	1	9	0	0	1	9	0	140		03.2020- 09	3.4.9.1		0	58,24
31	ООО "АСК"	ТП	ТП 366	6 (6.3)	23,00 2020.09.27	00,30 2020.09.28	В	1,5	ТП 6 кВ	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	180		04.2020- 09	3.4.7.4	4.14	1	270
32	ООО "АСК"	ТП	ПС 66	10 (10.5)	09,10 2020.10.08	19,20 2020.10.08	В	10,167	ПС 10 кВ	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1094		01.2020-	3.4.8	4.4	0	11122,7
33	ООО "АСК"	ТП	ТП12	10 (10.5)	08,10 2020.10.16	20,10 2020.10.16	П	12	ТП 10 кВ	1	0	4	0	1	3	0	0	4	0	0	250					1	3000
34	ООО "АСК"	ТП	ПС Новая	10 (10.5)	09,00 2020.11.11	17,42 2020.11.11	П	8,7	ТП 10 кВ	3	0	7	0	3	4	0	0	7	0	0	500					1	4350
35	ООО "АСК"	ТП	ТП551	10 (10.5)	16,10 2020.11.19	20,05 2020.11.19	В	3,916	ТП 10 кВ ТП 551	2	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	80		01.2010- 11	3.4.9.1		0	313,28
36	ООО "АСК"	ТП	ТП БОПС	35	03,10 2020.12.02	15,00 2020.12.02	В	11,833	ТП 35 кВ	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	200		01.2010-	3.4.7.4	4.13	1	2366,6
37	ООО "АСК"	ТП	ТП 220	10 (10.5)	23,10 2020.12.03	01,10 2020.12.04	П	2	ТП 10 кВ	2	0	5	0	2	3	0	0	5	0	0	410					1	820
38	ООО "АСК"	ТП	ПС79 Фидер 02	6 (6.3)	05,14 2020.12.09	10,24 2020.12.09	В	5,166	ПС 6 кВ	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	1	120		02.2010- 12	3.4.7.3	4.13	1	619,92
39	ООО "АСК"	ТП	ТП 471	6 (6.3)	11,52 2020.12.25	18,00 2020.12.25	В	6,133	ПС 6 кВ	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	496		03.2010- 12	3.4.9.1	4.21	0	3041,968
																								Итого	91040,879		